



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.BH02.B.00028

Серия RU № 0325855

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики

ФГУП «ВНИИФТРИ» (ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»). Адрес местонахождения: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево. промзона ВНИИФТРИ, корпус 11; фактический адрес: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево. промзона ВНИИФТРИ, корпус климатической лаборатории; телефон/факс +7 (495) 526-63-03; e-mail: ilvsi@vniiftri.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11BH02 от 08.07.2015 выдан Росаккредитацией

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Эридан»

Адрес: Россия, 623700, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 12

ОГРН: 1026600667873; телефон/факс +7(343) 351-05-07; e-mail: market@eridan-zao.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Эридан»

Адрес: Россия, 623700, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 12

## ПРОДУКЦИЯ

Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой ВС-07е

Технические условия ТУ 4371-015-43082497-09

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8531 10 300 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011

«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний № 15.2049 от 07.08.2015  
ИЛ ВСИ «ВНИИФТРИ» (№ RA.RU.21ИП09 от 22.07.15)
2. Акт о результатах анализа состояния производства от 15.08.2014
3. Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.ФК55.К00049 до 12.12.2017
4. Сертификат пожарной безопасности № C-RU.ПБ01.В.02738 до 08.07.2019

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения, срок службы - в соответствии с ТУ 4371-015-43082497-09.

Сертификат действителен с Ех-приложением на четырех листах и с Приложением на бланке № 0234821.

Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.08.2015 ПО 16.08.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)
Г.Е. Епихина  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)
Н.С. Ольхов  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.BH02.B.00028

Серия RU № 0234821

## Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Сертификат соответствия распространяется на оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой ВС-07е модификаций: ВС-07е, ВС-07е-И, ВС-07еа и ВС-07еа-И. Модификации отличаются наличием световой индикации, габаритными размерами и имеют идентичные средства взрывозащиты.

## Обеспечение взрывозащиты

Оповещатель ВС-07е в части взрывозащиты соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998). Оповещателю пожарному взрывозащищенному звуковому ВС-07е установлена маркировка взрывозащиты

1ExdIICT6 X

## Условия применения

Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что оповещатель ВС-07е должен применяться с кабельными вводами завода-изготовителя или другими сертифицированными кабельными вводами, которые обеспечивают вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», уровень взрывозащиты 1, подгруппу IIС и степень защиты оболочки не ниже IP65. Кабельные вводы должны иметь рабочий температурный диапазон, соответствующий условиям эксплуатации оповещателя.



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)  
  
(подпись)

Г.Е. Елихина  
(инициалы, фамилия)

Н.С. Ольхов  
(инициалы, фамилия)