

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЧС13.B.00390

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012355

ЗАО НПК «Эталон»

Адрес: 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, промзона, ул. 6-я Заводская, 25, ОГРН: 1026101941282, тел.: +7 8639 27 78 86, факс: +7 8639 27 79 39

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО НПК «Эталон»

Адрес: 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, промзона, ул. 6-я Заводская, 25, ОГРН: 1026101941282, тел.: +7 8639 27 78 86, факс: +7 8639 27 79 39

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,

тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные дымовые взрывозащищенные модели ИП212-1В,
ТУ 4371-138-12150638-2007

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 43 7113

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.

Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 4)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13295 от 22.04.2016

ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.

Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле

№ 12468/12469/12346/12813/12293/13334/13441/13846/13847-ИК 2015 от 11.11.2015

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4371-138-12150638-2007

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.04.2016

по 25.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.В. Матюшин
инициалы, фамилияА.В. Клюкин
инициалы, фамилия