



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**СПЕКТРОН**

Согласовано:

ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
ОС «ПОЖТЕСТ»

Согласовано:

ФГУП «ВНИИФТРИ»  
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ  
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  
«Прометей»**

**Паспорт  
СПЕК. 425548.200.000 ПС**



**2017**

**ПАСПОРТ**  
**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ**  
«Прометей»

Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00547

ОС «ПОЖТЕСТ» ВНИИПО МЧС России

Сертификат взрывозащиты ТС RU C-RU.BH02.B.00513

ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0473

ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ»

Срок действия с 19.08.2016 до 19.08.2021

Срок действия с 03.11.2017 до 02.11.2022

ГОСТ ISO 9001-2011

Срок действия с 28.09.2015 до 28.09.2018

## **1. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки оповещателя входит:

- оповещатель ..... 1 шт.;
- этикетка СПЕК.425548.200.000 ЭТ ..... 1 шт.;
- паспорт СПЕК.425548.200.000 ПС ..... 1 шт.

## **2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Срок службы оповещателя не менее 10 лет.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Получить бесплатно дополнительную гарантию 24 месяца через сервис ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ <http://spectron-ops.ru/>.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19 замена оповещателя производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантыйный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на оповещатель; в случае нарушений настоящего руководства по эксплуатации; использование других схем подключения.

## **3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Оповещатель с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

## **4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Оповещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую упаковку или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Оповещатель может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, оповещатель не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с оповещателем на транспортное средство должен исключать его перемещение при транспортировании.

## **5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

Оповещатель пожарный взрывозащищенный «О\_\_\_\_-Exd\_\_\_\_-Прометей \_\_\_\_В» зав.

№\_\_\_\_\_, соответствует техническим условиям СПЕК.425548.100.000 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

## **АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.  
т/ф. (343)379-07-95.

[info@spectron-ops.ru](mailto:info@spectron-ops.ru)   [www.spectron-ops.ru](http://www.spectron-ops.ru)