ПРОИЗВОДСТВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО "КОМПАНИЯ СМД»

# ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ИП212 ТРИОН-Л2 МК

**Паспорт.**

СМД 425231 208 000 ПС

**2017**

**ПАСПОРТ**

**Извещатель пожарный дымовой линейный взрывозащищенный**

**ИП212 Трион-Л2 МК**

Сертификат взрывозащиты № ТС RU C-RU.ГБ08.В.02421

Сертификат соответствия № C-RU.АБ03.В.00169

Извещатель пожарный дымовой линейный оптико-электронный взрывозащищённый модели «ИП212 Трион-Л2 МК» (далее по тексту - извещатель) соответствует требованиям: ГОСТ Р 53325-2012; ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ТУ 26.30.50-208-81888935-2017.

Технические характеристики на извещатель приведены в руководстве по эксплуатации СМД 425231 208 000 РЭ.

## 1 Комплектность

1.1 Извещатель в комплекте с кронштейном - 1шт.
1.2 Взрывозащищенные кабельные вводы серии КВ (ТУ 3449-138-81888935-2016) – 4 шт.
1.3 Набор колец уплотнительных для кабеля 8-12мм – 4 комплекта.
1.4 Солнцезащитный козырек – 1шт.
1.5 Паспорт – 1шт.
1.6 Руководство по эксплуатации – 1шт.
1.7 Оптические кольца для ослабления сигнала – 1 комплект.

## 2 Маркировка и пломбирование

2.1 На корпусе извещателя должна быть нанесена маркировка:

- модель извещателя «ИП212 Трион-Л2 МК»;
- температура окружающего воздуха -40°С ≤ Та ≤ +50 $^0$С
- маркировка взрывозащиты 1Ex d IIB T6 Gb X;
- степень защиты от проникновения пыли и влаги IP67;
- напряжение питания;
- заводской номер;
- год выпуска;
- номер сертификата соответствия.

Маркировка может быть выполнена в одну или несколько строк. Последовательность расположения составных частей маркировки по строкам и в пределах одной строки определяется изготовителем.

2.2 На корпусе должны быть нанесены надписи, содержащие:

**«ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ»**

**«ПРОТИРАТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ!»**

2.3 После установки на объекте извещатели пломбируют.

## 3 Хранение и транспортирование

Условия транспортирования извещателей должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40°С до плюс 50°С.

Извещатель в упакованном виде должен храниться в помещении, соответствующем условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. Срок хранения без переконсервации, не более 3 лет.

Извещатель, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Извещатели могут транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков. Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, извещатели не должны подвергаться резким ударам.

## 4 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации извещателей - 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента его изготовления. Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011 или замена извещателей производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

## 5 Свидетельство о приемке

Извещатели пожарный дымовой линейный взрывозащищенный ИП212 Трион-Л2 МК _____

заводской номер_____ соответствует техническим условиям

ТУ 26.30.50-208-81888935-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____год.

Подпись лиц. ответственных за приемку _____ / /

МП

## 6 Сведения об упаковке

Извещатели пожарный дымовой линейный взрывозащищенный ИП212 Трион-Л2 МК _____

заводской номер_____ упакован

ООО "Компания СМД" 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская 2, стр.309 согласно требованиям, предусмотренным ТУ 26.30.50-208-81888935-2017.

Дата упаковки ____ _____ _____ г.

Упаковку произвел _____ / /

Изделие после упаковки принял_____ / /

**Адрес предприятия-изготовителя:**

445009. Самарская обл. г.Тольятти, Новозаводская 2, строение 309.
ООО «Компания СМД»
Тел. (8482) 949-112; Факс (8482) 616-940
e-mail: smd@inbox.ru http://www.smd-tlt.ru/