

СПЕЦИФИКАЦИЯ

оборудования по пожарной сигнализации и оповещению нефтебазы

№ п/п	Артикул	Наименование аппаратуры	Ед. изм.	Кол-во
1	Яхонт 16И (16шл., без акк.)	16 шлейфов пож. сигнализации (АСПТ - 48В, 0,24А), встроен. РИП	шт.	2
2	Яхонт 1И (1шл., без акк.)	1 шлейф пож. сигнализации (АСПТ - 48В, 0,24А)	шт.	1
3	ВЭРС-ПК16П	Прибор приемно-контрольный охранно пожарный, 220В, 4 шлейфа.	шт.	1
4	ВЭРС-ПК4П	Прибор приемно-контрольный охранно пожарный, 220В, 16 шлейфов.	шт.	1
5	ИП 101-07е (компл. 02)	Максимальный, тсраб. 90°C, Тсреды -55 ⁰ ...+50 ⁰ С 1ExdmIICT6X, IP68. В комплекте 2 кабельных ввода под бронированный кабель или металлорукав	шт.	36
6	ИП 535-07е (компл. 02)	1ExdmIICT6, IP67, Токр.среды -55 ⁰ С ... +85 ⁰ С, вариант исп. кнопка ПУСК. В комплекте 2 кабельных ввода под бронированный кабель или металлорукав.	шт.	16
7	Пульсар 3-015	Извещатель пожарный пламени, 2ExicellCT6	шт.	18
8	ЗОВ	Светозвуковой, 100дБ, Упит. =12/24В, Токр. среды -40 ⁰ +55 ⁰ С, 1ExibmIICT6, IP67	шт.	12
9	ЭКРАН-СУ	Световой указатель ВыхОД и т.п. с постоянным свечением, Упит. 12-24В, 300mA, Токр. среды -55 ⁰ ...+85 ⁰ , 1ExemIICT6, IP65	шт.	3
10	ЭКРАН-С (компл. 01)	Световое табло, Упит. 12-24В, 300mA, Токр. среды 55 ⁰ ...+85 ⁰ , 1ExemIICT6, IP65	шт.	4
11	ИП 212-3СУ	Извещатель дымовой	шт.	74
12	ИПР-3СУ	Извещатель пожарный ручной с кнопкой	шт.	10
13	БРП 24/3А	24В/макс. выходной ток 3А под 2 АКБ 7А/ч	шт.	4
14	АКБ 12-7	12В, 7А/ч, ~ 94+4 x 151 x 65, 2,6кг	шт.	3
15	ВУУК-2КВ	Коробка стальная на 2 кабельных ввода, 1ExdIICT4, IP66, (D=87mm), Дкабеля - 5-10mm.	шт.	7
16	АС-24	Сирена сигнальная 103дБ, 24В	шт.	7
17	КОП-24В (С)	Табло с сиреной 24 В 90 мА: "Пожар"	шт.	2
18	КОП-24В	Табло 24 В, 90 мА: "Выход"	шт.	12
19	ВЭРС-БР-16	Блок выносной на 16 реле для ВЭРС-ПК 16	шт.	1
20	ИП 101-10	Извещатель пожарный тепловой искробезопасный	шт.	7